



MĚSTO KLOBOUKY U BRNA

č.j.: 36/2018

Klobouky u Brna 14.2.2018

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Na základě Vaší žádosti doručené na podatelnu Městského úřadu Klobouky u Brna dne 5.1.2018, kde žádáte o poskytnutí informace v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů :

- žádáte kopii protokolu o reklamačním řízení s firmou Strabag
- žádáte informaci o výši částky, kterou firma IMOS uhradila za odvezenou zeminu – při I.etapě rekonstrukce náměstí
- žádáte o informaci, jaký materiál měl být podle projektové dokumentace použit do konstrukční vrstvy, jaké dopady bude mít použití necertifikovaného materiálu na záruční lhůtu stavby a kdo bude hradit případné další náklady způsobené v této souvislosti v budoucnu obci
- žádáte informaci, zda částka 448.500,- Kč za archeologický průzkum při stavbě kanalizace byla pro firmu IMOS dostačující, a zda nežádala zastupitelstvo změnovým listem o její navýšení z důvodu víceprací

vám sdělujeme následující:

- město Klobouky u Brna uzavřelo Smlouvu o dílo na dodávku stavby „Klobouky u Brna - kanalizace“ se Sdružením pro výstavbu kanalizace Klobouky u Brna, účastníci sdružení byli v poměru 50/50 tj. IMOS Brno, a.s. a METROSTAV a.s., které bylo dodavatelem stavby. Reklamační řízení povrchu komunikací bylo ze strany města uplatňováno po společnosti IMOS Brno a.s. jako vedoucím sdružení - viz.příloha č.1 a 2. Subdodavatelem zakázky byla společnost Strabag a.s., která práce prováděla a je původcem odpadu
- odtěžená zemina ze stavby „Přestupní terminál IDS v Kloboukách u Brna“ byla odpad, za který zhotovitel stavby objednavateli neplatil
- dle projektové dokumentace mělo být pro zhutnění podkladových vrstev stavby „Přestupní terminál IDS v Kloboukách u Brna“ původně využito metody vápnění, v počátku realizace stavby bylo však zjištěno, že z technologických důvodů tento způsob není možný, byla provedena změna PD – viz.příloha č. 3 - příčný řez, změna byla odsouhlasena změnovým listem, do konstrukční vrstvy bylo použito certifikované kamenivo – viz.příloha č. 4 – prohlášení o vlastnostech č.DoP-22-13004-474

- částka ve výši 448.500,- Kč vyfakturovaná zhotovitelem městu Klobouky u Brna za archeologický průzkum při stavbě kanalizace byla za tyto práce konečná a nebyla navyšována.

Za Radu města Klobouky u Brna
Ing. Zdeněk Lobpreis , starosta města

Přílohy:

- reklamace – příloha č.1,2
- příčný řez – příloha č.3
- prohlášení o vlastnostech – příloha č.4